

[별지 제5호 서식(제13조 관련)]

용역결과 평가서

과제명 : 중심지하공영주차장 장애인 승강기 및 스마트(IoT) 청정환기시스템 구조안전진단 및 실시설계 용역		연구기관: (주)소나무구조 안전건축사사무소 연구원: 이은진 외 3명				
부서관제담당관: 팀장 이근형 담당자: 일반직5급 김국현		연구기간 2022. 05. 12. ~ 07. 11.				
연구방식: 위탁형		연구자선정방식 소액 수의계약				
주요연구결과 ○ 중심지하공영주차장 구조안전진단 결과 - 중대결함: 없음 ○ 점검 주요결과 - 지하층 일부 천전 누수흔적발생 - 현장시험 결과 콘크리트압축강도, 탄산화 상태 양호 - 지하층 천정의 부동침하 기울기 측정결과 양호 - 본 시설은 주요부재 및 보조부재의 경미한 결함 발생하였으나, 전체적인 건축물의 안전에는 지장이 없는 상태임 ○ 주요 보수보강: 후시공 앵커 및 익스팬션 조인트 ○ 성과품: 구조검토서, 설계내역서, 설계도면, 공사시방서, 수량 및 단가산출서						
평가항목	평가의견	매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
1. 연구목표의 달성도	설계내역 경제성 검토로 공사 원가절감		✓			
2. 연구추진방식의 적절성	다양한 관계자와 협업 및 의견조율을 통해 설계 대안 제시 적절		✓			
3. 계약내용의 충실성	과업수행기간 및 과업내용 이행 적정	✓				
4. 용역결과와 활용가능성	중심지하공영주차장 장애인 승강기 및 스마트(IoT)청정 환기시스템 실시설계 반영 활용		✓			
평가결과(총평)	면밀한 공사내역 등을 분석하여 적절한 대안을 제시하여 공사원가 절감효과가 나타나는 등 용역결과가 우수함		✓			
평가자	과제담당관: 팀 장 이 근 형 담당 자: 일반5급 김 국 현 					