

전기 안전관리 용역 과업지시서

1. 과업의 목적

본 과업은 군포도시공사 공영주차장 전기시설물에 대한 안전관리를 위하여 전기사업법 제73조 및 동법시행규칙 제40조 규정에 의하여 안전관리를 대행함으로서 전기시설의 작동기능점검, 종합정밀점검을 실시하고 동 시설의 결함 또는 미작동부분을 사전에 조치하여 전기공급을 원활히 하여 안전사고를 미연에 방지함을 그 목적으로 한다.

2. 과업의 개요

- 1) 과업명 : 군포도시공사 공영주차장 전기 안전관리 대행
- 2) 용역대상 : 총8개소(중심지하, 금정제일, 안금정, 철쭉공원, 송죽, 고랑치기, 금정역 제1공영, 반월호수)
- 3) 과업기간 : 2025. 1. 1 ~ 12. 31(매월 1회 이상)

주차장명	주소	설비용량		용량합계	비고
		계약전력	발전기		
중심지하	산본로323번길 지하 16-20	77kw	-	77kw	
금정제일	금재로 29	65kw	75kw	140kw	
안금정	금산로6번길 21	40kw	75kw	115kw	
철쭉공원	번영로 407	300kw	175kw	475kw	월2회 점검
송죽	군포로609번안길 12	101kw	-	101kw	
고랑치기	군포첨단산업2로 13	230kw	90kw	320kw	월2회 점검
금정역 제1	금정동 689-59 외 1필지	500kw	350kw	850kw	월4회 점검
반월호수	호수로 97	213kw	-	213kw	

4) 과업의 범위

- ① 현황조사(자료수집 및 분석)
- ② 전기시설 및 전기사용기기의 점검
- ③ 점검결과보고서 및 점검결과 문제점에 대한 보고서 작성 제출

3. 과업의 세부내용

본 과업의 수행은 전기사업법 제73조 및 동법시행규칙 제40조, 41조 규정에 의거 수행하여야 한다.

- 1) 현황조사(자료수집 및 분석)
 - ① 시설물 관리부서의 전기시설에 대한 자료를 수집·분석
 - ② 기존 관리부서의 준공도서 자료를 활용하되, 기존자료 미흡 부분에 대하여는 정밀 현황조사를 시행
- 2) 전기시설 및 전기사용기기의 점검 실시

3) 점검결과 보고서 및 점검결과 문제점 대안보고서는 대행료 청구 시 작성제출

4. 과업의 수행조건

1) 과업수행자는 다음의 서류를 제출하여야 한다.

① 전기시설 점검결과 보고서

② 점검기록 사진

2) 과업수행 우선순위 과업수행자는 과업수행 우선순위를 정하며 우선순위는 점검 전 관계자에게 점검 사전통보, 적절한 현장조치를 필한 후에 시행하는 것을 원칙으로 한다.

3) 기록사진 촬영과 과업수행 시 각 점검별 기록사진을 촬영한다.

4) 기타사항

과업수행자는 과업수행 진행중 보안사항 발견 시 즉시 발주자에게 구두 통보한 후 이를 서류로 구체적인 설명과 내용을 첨부하여야 한다.

5. 과업의 일반지침

1) 보고서는 국영문을 혼용하고 기술용어는 전기사업법에 근거한 용어를 사용한다.

2) 본 과업의 효율적인 완수를 위하여 과업기간 중 점검일 3일 이전에 점검일정을 보고하고 전기시설 점검 후 7일 이내에 점검결과 보고를 발주처에 반드시 보고하여야 한다.

3) 본 과업지시서에 명기되지 않은 사항은 발주자와 협의하여 결정한다.

4) 본 과업 완료 후 성과품의 보안이 필요한 시에는 과업수행자의 부담으로 한다.

5) 성과품 제출

① 점검결과 보고서 1부

② 관계 기록사진첩 1부

6. 과업의 점검책임

1) 점검자가 자체점검을 실시함에 있어 규정에 의한 점검을 성실히 실시하여야 하며, 허위로 점검부를 작성하여 보고하거나 관계기관에 제출하였을 경우 이에 대한 책임은 점검자가 진다.

2) 안전관리대행업체는 점검자의 점검결과 정상 작동상태가 유지될 수 있도록 유지책임을 진다.

7. 보안대책

1) 과업 전반에 대하여 보안에 이상이 없도록 하여야 하며 과업수행으로 지득한 사실에 대하여는 보안을 유지하여야 한다.

2) 본 과업과 관련된 자료 및 정보에 대하여는 발주자의 사전승인 없이 타 업무 및 타인에게 제공 또는 대여할 수 없다.